



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307976618

委托人名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产者(制造商)名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产企业名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

SHMM1LEG-400,SHMM1LzG-400,SHMM1LEG-630,SHMM1LzG-630; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V;
In: 400A(160A、180A、200A、225A、250A、280A、315A、350A、380A、400A可调)、630A(250A、
280A、315A、350A、380A、400A、450A、500A、580A、630A可调); 过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics: 50kA; Icu: 65kA; Icw: 8kAs; IΔn: 50mA、100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、
800mA、1000mA(分级可调)/AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 使用类别: B
类; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用),
4P(三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)。

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年07月22日 有效期至: 2022年06月20日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年06月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2353452



扫描全能王 创建